

ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

ΘΕΜΑ:Υγειονομικές συνθήκες κοινόχρηστων αποχωρητηρίων
Πρωτοδικείου Αθηνών.





1. Το από 11.12.2009 έγγραφό μας

X



ΔΙΧΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 60 - Τ.Κ. 108 79
Τηλ 210/33.98.270 - 271 - 111 Fax. 210/36.10.537
e.mail: dsa@forthnet.gr

13879
11.12.09

Αθήνα, 11.12.2009
Αρ.Πρωτ.

Προς
Την Νομαρχία Αθηνών
Κεντρικό Τομέα
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
και Υγειονομικού Ελέγχου
Τμήμα Εποπτείας Ελέγχων

Σας γνωρίζουμε ότι οι υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στις ισόγειες και υπόγειες τουαλέτες δημόσιας χρήσης των κτιρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών (τέως Σχολή Ευελπίδων) είναι απολύτως απαράδεκτες.

Κατόπιν τούτου και για την προάσπιση της υγείας τόσο των μελών του Συλλόγου μας, όσο και των πολιτών που προσέρχονται για υποθέσεις τους στο Πρωτοδικείο Αθηνών, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά τιμής,



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ

2. Το έγγραφο της Νομαρχίας Αθηνών προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ελέγχου από τους επόπτες δημόσιας υγείας.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ**

Δ/ση: Λ.Αλεξάνδρας 196

Τ.Κ : 115 21 Αθήνα

Τηλ. 210 6460040

FAX: 210 6464372

Πληροφορίες: Ε. Πασβούρης, Ι. Φωτόπουλος

Αθήνα **23** - 12 - 2009
Αριθ. Πρωτ. 13114/418
Σχετ.13080/415

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Α) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Β) Διεύθυνση Οικονομικού
Μεσογείων 96.
115 27 Αθήνα
Συν.:(1) {(ζ) σχετική}

ΚΟΙΝ.: 1) Πρωτοδικείο Αθηνών
Α) Πρόεδρο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διοίκησης του
Πρωτοδικείου Αθηνών
Β) Αν. Προϊσταμένη Δ/σης
Γραμματείας του Πρωτοδικείου
Αθηνών
κ. Ουρανία Πατσαϊωάννου
Γ) Τμήμα Προμηθειών
Κτήριο Πρώην Σχολής Ευελπίδων
Αθήνα

2) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ακαδημίας αρ. 60
106 79 Αθήνα

**ΘΕΜΑ: Υγειονομικές συνθήκες κοινόχρηστων αποχωρητηρίων Πρωτοδικείου
Αθηνών (κτήρια πρώην Σχολής Ευελπίδων).**

ΣΧΕΤ.:

- (α) Ο Α.Ν.2520/40(ΦΕΚ 237/τ.α'/5-9-1940) «περί υγειονομικών διατάξεων».
- (β) Ο Υγειονομικός Κανονισμός Νομού Αττικοβοιωτίας (ΦΕΚ 276/τ.β'/10-12-1938) άρθρο 22.
- (γ) Ο ισχύων Οργανισμός εσωτερικής λειτουργίας της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 1636/τ.β'/07-08-2009).
- (δ) Η αρ. Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.β'/3-12-1974) Υπουργική Απόφαση «περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».
- (ε) Η αρ. πρωτ 43460/11-07-2008 απόφαση Νομάρχη τοποθέτησης Προϊσταμένου Δ/σης.
- (στ) Το με αρ. πρωτ. 13879/11-12-2009 έγγραφο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
- (ζ) Η από 15-12-2009 έκθεση αυτοψίας Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας.

Ύστερα από τη (στ) σχετική, αρμόδιοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας, επισκέφθηκαν τα κτήρια των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτήρια πρώην Σχολής Ευελπίδων) και μετά από συνεννόηση με το μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης της Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου κ. Μαρία - Γεωργία Τσάμη, την Προϊσταμένη κ. Ουρανία Πατσαϊωάννου και με τη συνοδεία της κ. Δήμητρας Θεριανού και πραγματοποίησαν υγειονομικό έλεγχο την 15-12-2009 στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια που βρίσκονται στους χώρους των επιμέρους κτηρίων.

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω (ζ) σχετική έκθεση αυτοψίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα αναφερόμενα προβλήματα που αφορούν

αποκατάσταση βλαβών, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων, συντήρησης ή τοποθέτησης συστημάτων τεχνητού αερισμού στα αποχωρητήρια για επαρκή εξαερισμό των χώρων, προμήθεια απαιτούμενων ειδών υγιεινής και καθαριότητας και την σε τακτά χρονικά διαστήματα διενέργεια απολύμανση για να είναι η λειτουργία των αποχωρητηρίων κατάλληλη από υγειονομικής πλευράς, σύμφωνα με την Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.β'/'3-12-1974) Υγειονομική Διάταξη.

Το Τμήμα Προμηθειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Εσωτερική Διανομή:

Τμήμα Εποπτείας Ελέγχων

Μ.Ε.Ν.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ".

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Οι υπογραφομένοι 1) Ευάγγελος Γαμβούρης και 2) Ιωάννης Φωτόπουλος, Επόπτες Δημόσιας Υγείας στη Δ/ση Υγειονομικής Προστασίας Καταναλωτή της Ν.Α. Αθηνών (Κεντρικός Τομέας), ως αρμόδια υγειονομικά όργανα, επισκεφθήκαμε τα κτήρια των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτήρια πρώην Σχολής Ευελπίδων) και μετά από συνεννόηση με το μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης της Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου κ. Μαρία - Γεωργία Τσάμη, την Προϊσταμένη κ. Ουρανία Παπαϊωάννου και με τη συνοδεία της κ. Δήμητρας Θεριανού, πραγματοποιήσαμε υγειονομικό έλεγχο την 15^η Δεκεμβρίου 2009 στα αποχωρητήρια, που βρίσκονται στους χώρους των επιμέρους κτηρίων και εξυπηρετούν δικηγόρους και πολίτες και διαπιστώσαμε τα εξής:

Κτήριο Β:

Το συγκρότημα των αποχωρητηρίων βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου.

4 αποχωρητήρια ανδρών και 2 ουρητήρια.

Απαιτείται τοποθέτηση συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στα ανοίγματα των παραθύρων για την αποτροπή εισόδου εντόμων.

Απαιτείται υδροχρωματισμός των τοίχων, τοποθέτηση σαπουνιού, τοποθέτηση χαρτιού υγείας, αντικατάσταση σπασμένου καθρέπτη, σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης, συντήρηση στεγνωτήρα χειρών, αντιμετώπιση δυσσομίας.

4 αποχωρητήρια γυναικών.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγείας. Οι κάδοι των απορριμμάτων στον προθάλαμο των αποχωρητηρίων να διαθέτουν κάλυμμα (καπάκι).

Κτήριο Θ:

Το συγκρότημα των αποχωρητηρίων βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου.

6 αποχωρητήρια ανδρών και 3 ουρητήρια εκτός λειτουργίας.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγείας

Απαιτείται υδροχρωματισμός των τοίχων, αντικατάσταση σπασμένου καθρέπτη, σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης, σπασμένης σαπουνοθήκης, σπασμένων θυρών, σπασμένων βάσεων χαρτιού υγείας, επισκευή τεχνητού αερισμού, συντήρηση στεγνωτήρα χειρών

Αποχωρητήριο ΑμεΑ. Τοποθέτηση φωτισμού, αντικατάσταση σπασμένου καθρέπτη, σπασμένης εξώθυρας, επισκευή τεχνητού αερισμού.

Αποχωρητήριο ΑμεΑ - γυναικών.

Ο εξαερισμός του χώρου γίνεται έμμεσα. Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας.

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης, σπασμένης σαπυνοθήκης, σπασμένης βάσης χαρτιού υγιείας.

Απαιτείται αντιμετώπιση υγρασίας. Επισκευή δαπέδου προθαλάμου των αποχωρητηρίων.

Κτήριο 7:

Το συγκρότημα των αποχωρητηρίων βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου.

4 αποχωρητήρια ανδρών και 3 ουρητήρια.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας, σχάρας φρεατίων δαπέδου.

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης, επισκευή στεγνωτήρα που δεν λειτουργεί.

5 αποχωρητήρια γυναικών.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας, σχάρας φρεατίων δαπέδου.

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένων καθρεπτών, σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης, επισκευή συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στα ανοίγματα των παραθύρων.

Σημειώνεται η έλλειψη ανελκυστήρα για τη χρήση από ηλικιωμένους, ασθενείς, άτομα με ειδικές ανάγκες.

Κτήριο 11:

Το συγκρότημα των αποχωρητηρίων βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου.

2 αποχωρητήρια ανδρών και 2 ουρητήρια.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης, επισκευή στεγνωτήρα που δεν λειτουργεί. Τοποθέτηση τεχνητού αερισμού. Απομάκρυνση ειδών καθαρισμού (κουβάδων) από το χώρο των αποχωρητηρίων.

Αποχωρητήριο ΑμεΑ.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας.

3 αποχωρητήρια γυναικών.

Κτήριο 12:

2 αποχωρητήρια ανδρών

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγείας.

Απαιτείται επισκευή στεγνωτήρα που δεν λειτουργεί τοποθέτηση εξαερισμού.

Αποχωρητήριο ΑμεΑ - γυναικών.

Αποχωρητήριο ΑμεΑ

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγείας.

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης.

Τοποθέτηση μηχανικού εξαερισμού.

Απομάκρυνση ειδών καθαρισμού – σφουγγαρίσματος.

Κτήριο 8:

Το συγκρότημα των αποχωρητηρίων που βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου είναι κλειστές και γίνεται χρήση των αποχωρητηρίων του κτηρίου 6.

Κτήριο 3:

Το συγκρότημα των αποχωρητηρίων βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου.

4 αποχωρητήρια ανδρών και 3 ουρητήρια εκτός λειτουργίας.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγείας.

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης.

Τοποθέτηση συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στα ανοίγματα των παραθύρων, σχάρας στα φρεάτια δαπέδου.

Απαιτείται υδροχρωματισμός των τοίχων πάνω από τα πλακίδια πορσελάνης.

Αποχωρητήριο ΑμεΑ.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγείας και συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στο άνοιγμα του παραθύρου.

5 αποχωρητήρια γυναικών.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγείας.

Απαιτείται η τοποθέτηση στεγνωτήρα.

Απαιτείται υδροχρωματισμός των τοίχων πάνω από το ύψος των πλακιδίων πορσελάνης.

Απαιτείται επισκευή δαπέδου προθαλάμου των αποχωρητηρίων.

Ο ανελκυστήρας για την εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί κανονικά.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας.

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων εφυαλωμένης πορσελάνης.
Απαιτείται αντικατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών κοσμημάτων θυρών. Τοποθέτηση συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στο άνοιγμα του παραθύρου.

Κτήριο 13.

2 αποχωρητήρια ανδρών

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων εφυαλωμένης πορσελάνης, επισκευή στεγνωτήρα που δεν λειτουργεί.

Απομάκρυνση ριζών καθαρισμού (κουβάδων) από το χώρο των αποχωρητηρίων.

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένης σαπυνοθήκης.

Οι κάδοι των απορριμμάτων στον προθάλαμο των αποχωρητηρίων να διαθέτουν κάλυμμα (καπάκι).

2 αποχωρητήρια νυγαικών

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας.

Τοποθέτηση συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στο άνοιγμα του παραθύρου.

Απαιτείται επισκευή στεγνωτήρα που δεν λειτουργεί, θυρών που δεν κλείνουν, καλάθι απορριμμάτων με κάλυμμα (καπάκι).

Αποχωρητήριο ΑμεΑ.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας

Αίθουσα Αριενόπουλου

Εμφανίζεται υγρασία σε τμήμα του τοίχου.

Κτήριο 10:

Αποχωρητήριο ΑμεΑ. Λειτουργεί ως αποθήκη.

Αποχωρητήριο προσωπικού

Είναι αποχωρητήριο μικρότερων διαστάσεων, δεν διαθέτει συρμάτινο πλέγμα Νο 16 στο άνοιγμα του παραθύρου.

Απαιτείται σπαιλύμανση του αποχωρητηρίου σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα, λόγω ειδικών συνθηκών (χρήση από άτομα σε προανάκριση, τοξικοεξαρτημένων κ.α)

Το κοινό εξυπηρετείται από τα αποχωρητήρια του κτηρίου 13.

Κτήριο 2:

Το συγκρότημα των αποχωρητηρίων βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου.

Διαπιστώθηκε να αναδίδεται δυσσομία στο χώρο του συγκροτήματος των αποχωρητηρίων.

4 αποχωρητήρια ανδρών.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας.

Αποχωρητήριο ΑμεΑ.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας.

5 αποχωρητήρια γυναικών.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας και συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στα ανοίγματα των παραθύρων

Απαιτείται υδροχρωματισμός των τοίχων πάνω από το ύψος των πλακιδίων πορσελάνης, αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης, επισκευή εξαερισμού, επισκευή στεγνωτήρα χεριών που δεν λειτουργεί.

Επισκευή δαπέδου προθαλάμου των αποχωρητηρίων

Κτήριο 5:

Το συγκρότημα των αποχωρητηρίων βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου.

Διαπιστώθηκε να αναδίδεται δυσσομία στο χώρο του συγκροτήματος των αποχωρητηρίων.

Αποχωρητήριο ΑμεΑ.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας.

4 αποχωρητήρια ανδρών.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας.

Απαιτείται αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων εφυσλωμένης πορσελάνης, αντικατάσταση των οξειδωμένων και κατεστραμμένων μεταλλικών κασωμάτων θυρών.

Απαιτείται η τοποθέτηση συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στα ανοίγματα των παραθύρων

Απαιτείται υδροχρωματισμός των τοίχων πάνω από το ύψος των πλακιδίων πορσελάνης.

5 αποχωρητήρια γυναικών.

Απαιτείται τοποθέτηση σαπουνιού, χαρτιού υγιείας και συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στα ανοίγματα των παραθύρων

Απαιτείται υδροχρωματισμός των τοίχων πάνω από το ύψος των πλακιδίων πορσελάνης.

Το Τμήμα Προμηθειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με έγγραφό τους, τα οποία μας ενεχείρησαν σε φωτοαντίγραφα, έχουν επισημανθεί τα προβλήματα υποδομών των κτηρίων των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών, που στεγάζονται στα κτήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων (αρ. πρωτ. 15487/03-12-2000 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών). Επίσης έχει ζητηθεί έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας των κτηρίων και απολυμαντικών για τη νέα γρήπη (αρ. πρωτ. 13313/09-10-2009).

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να φρονίσουν για τις δικές τους ενέργειες, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών του Πρωτοδικείου Αθηνών για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα αναφερόμενα προβλήματα που αφορούν αποκατάσταση βλαβών, αντικατάσταση ψαρμένων υλικών, εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, συντήρησης ή τοποθέτησης συστημάτων τεχνητού αερισμού στα αποχωρητήρια για επαρκή εξαερισμό των χώρων, προμήθεια απαιτούμενων ειδών υγιεινής και καθαριότητας και την σε τακτά χρονικά διαστήματα διενέργεια απολύμανση για να είναι η λειτουργία των αποχωρητηρίων κατάλληλη από υγειονομικής πλευράς, σύμφωνα με την Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.β'3-12-1974) Υγειονομική Διάταξη, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Αθήνα 15-12-2009

Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας

1)..... 2).....

ΠΑΝΔΟΥΡΑΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

Περιμένουμε άμεσα τη λήψη όλων των προτεινόμενων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την διαφύλαξη του κύρους της Ελληνικής Δικαιοσύνης.